



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-5212DM0613

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Compounds AG Barzloostrasse 1, CH-8330 Pfäffikon ZH
Vertreiber <i>distributor</i>	Compounds AG Barzloostrasse 1, CH-8330 Pfäffikon ZH
Produktart <i>product category</i>	Werkstoffe und Komponenten für Trinkwasser: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Trinkwasserversorgungsleitungen (5212)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Trinkwasserversorgungsleitungen (Kaltwasserbereich)
Modell <i>model</i>	AquaFlex® T5818
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00774-AB01 vom 13.10.2021 (EBI) UBA-Leitlinie/BWGL: 392-2020-00345701 vom 14.01.2020 (EUF) Mikrobiologische Prüfung: 392-2020-00327301 vom 12.11.2020 (EUF)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 681-1 (01.11.2006) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	13.10.2026 / 21-0414-WNE



02.12.2021 Gri A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
AquaFlex® T5818	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: max. 50 °C Typ: WA	